

STARTOP

La zoccolatura di partenza del sistema di isolamento termico a cappotto esterno ETICS si ottiene utilizzando un pannello in polistirolo espanso sinterizzato stampato (EPS), tipo STARTOP, certificato CE ETICS EPS 150 (sistema 1) secondo EN 13163, con conduttività termica dichiarata 0,034 W/mK, autoestinguente in classe E, resistenza alla trazione TR200, modulo di taglio $G_m \geq 1,0$ N/mm², resistenza di taglio $f_{tk} \geq 0,02$ N/mm², assorbimento di umidità quasi nullo e ad elevatissima resistenza alla compressione; conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi).

Il pannello tipo STARTOP è caratterizzato da una speciale finitura romboidale adatta all'adesione di colla e rasante, e presenta opportuni pretagli di detensionamento per assecondare le dilatazioni del pannello in facciata.

Il pannello ha dimensioni utili mm.1000x500 e spessore totale mm. ____ (a scelta da 60 a 240 mm).

Il fissaggio del pannello alla parete avverrà utilizzando idonea colla priva di solventi e appositi tasselli ad espansione.